

福島いわきバイオマス発電所

公害防止協定第 1 2 条に基づく2026年6月度の環境負荷測定結果をお知らせします。

1, 大気関係

測定項目	単位	大気汚染防止法 排出基準	協定値	測定値	備考
硫黄酸化物排出量	m ³ N/h	119	20.9	< 0.92(定量下限値未満)	
窒素酸化物排出量	m ³ N/h	—	38.5	18.7	
ばいじん濃度	mg/m ³ N	300	25	< 1(定量下限値未満)	

*測定結果は、全て協定値以内を満足しています。