

福島いわきバイオマス発電所

公害防止協定第12条に基づく2025年3月度の環境負荷測定結果をお知らせします。

1、水質関係

測定項目	単位	水質汚濁防止法 排出基準	協定値	測定値	備考
水素イオン濃度 (pH)	—	5.8~8.6	6.0~8.5	7.7	
浮遊物質 (SS)	mg/L	最大200	最大200	13	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	最大160	最大160	1.5	

*測定結果は、全て協定値以内を満足しています。