

福島いわきバイオマス発電所

公害防止協定第12条に基づく2022年11月度の環境負荷測定結果をお知らせします。

1, 大気関係

| 測定項目 | 単位 | 大気汚染防止法 排出基準 | 協定値 | 測定値 | 備考 |
|----------|---------------------|-----------------|------|-----------------|----|
| 硫黄酸化物排出量 | m ³ N/h | 119 | 20.9 | < 0.94(定量下限値未満) | |
| 窒素酸化物排出量 | m ³ N/h | — | 38.5 | 24.4 | |
| ばいじん濃度 | mg/m ³ N | 300 | 25 | < 1(定量下限値未満) | |