

## 福島いわきバイオマス発電所

公害防止協定第12条に基づく2023年3月度の環境負荷測定結果をお知らせします。

### 1, 大気関係

(測定日；2023,2,14)

測定項目	単位	大気汚染防止法 排出基準	協定値	測定値	備考
硫黄酸化物排出量	m <sup>3</sup> N/h	119	20.9	<0.93	
窒素酸化物排出量	m <sup>3</sup> N/h	—	38.5	23.2	
ばいじん濃度	mg/m <sup>3</sup> N	300	25	<1	

\*測定は、運転日数の合計が60日を超えない期間内に測定

<は、定量下限値未満を示す。

### 2, 水質関係

(測定日；2023,1,23)

測定項目	単位	水質汚濁防止法 排出基準	協定値	測定値	備考
水素イオン濃度 (pH)	—	5.8~8.6	6.0~8.5	7.5	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	最大160	最大160	1	
浮遊物質 (SS)	mg/L	最大200	最大200	2.9	

\*測定は、1年に1回以上