福島いわきバイオマス発電所

公害防止協定第１２条に基づく2026年9月度の環境負荷測定結果をお知らせします。

１，大気関係

測定項目	単位	大気汚染防止法 排出基準	協定値	測定値	備考
硫黄酸化物排出量	㎥N/h	119	20.9	＜0.93(定量下限値未満)	
窒素酸化物排出量	㎥N/h	ー	38.5	17.3	
ばいじん濃度	mg/㎥N	300	25	＜1(定量下限値未満)	

＊測定結果は、全て協定値以内を満足しています。