

福島いわきバイオマス発電所

公害防止協定第12条に基づく2024年5月度の環境負荷測定結果をお知らせします。

1, 大気関係

| 測定項目     | 単位                  | 大気汚染防止法<br>排出基準 | 協定値  | 測定値             | 備考 |
|----------|---------------------|-----------------|------|-----------------|----|
| 硫黄酸化物排出量 | m <sup>3</sup> N/h  | 119             | 20.9 | < 0.96(定量下限値未満) |    |
| 窒素酸化物排出量 | m <sup>3</sup> N/h  | —               | 38.5 | 27.2            |    |
| ばいじん濃度   | mg/m <sup>3</sup> N | 300             | 25   | < 1(定量下限値未満)    |    |

\*測定結果は、全て協定値以内を満足しています。